

УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ
«Тельмановская СОШ»
Кузнецова Ю.Г.

“ _____ ” _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

I. Общие сведения об объекте

1. 1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): **187032,**

Ленинградская область, Тосненский район, город Тельмана, д. 7

1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): **Образование**

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **2 и 3** этажа, **4153,7 кв. м.**

- часть здания **2** этажа **2556,64 кв. м.** (помещения на **3** этаже **845,61 кв. м.**), подвал **751,45 кв. м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **30406 кв. м**

Год постройки: **1975;** последнего капитального ремонта: **данных нет**

II. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тельмановская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Тельмановская СОШ»)**

Адрес места нахождения организации: **187032, Ленинградская область, Тосненский район, город Тельмана, д. 7**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитета образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10а.

III. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Образование**

Вид оказываемых услуг: **Оказание образовательных услуг**

Форма оказания услуг: **На объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): **Дети**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 738

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*): _____

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(писать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 367; №392; №324

Наличие адаптированного транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 138 м.;

3.2.2. Время движения (пешком): 2 минуты.;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути обследования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
5	с нарушениями зрения	ДЧ-В
6	с нарушениями слуха	ДЧ-В
7	с нарушениями умственного развития	Д

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К); ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДУ-И (О, С); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У); ДУ-И (С); ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-В

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У); ДУ-И (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У); ДУ-И (Г, С, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8	Сменное кресло-коляска	ДП-В

****Указывается:** ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О,С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД- временно не доступно.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	Имеется
3.	адаптированные лифты	Отсутствуют
4.	поручни	Поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.
5.	пандусы	Отсутствуют
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7.	раздвижные двери	Входные в учреждение 0,9-1,2м
8.	доступные входные группы	<p>Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели</p> <p>Ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям</p> <p>Лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p> <p>Имеется пандус</p>
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками

10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением Ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует травмобезопасное покрытие на полу спортивного зала Установленный спортивный комплекс не имеет контрастной окраски, имеет травмоопасную текстуру. На спортивной площадке отсутствует специальное травмобезопасное покрытие. Ограждение площадки является опасными для людей с нарушениями зрения. Дорожки к спортивной площадке имеет множество дефектов и не может быть использованы для передвижения по ним детей с нарушением зрения.
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В учреждение имеются таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: Наименование учреждения; Схема расположения кабинетов; Гардероб; Медкабинет; Столовая; Туалет.
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	Иные	Поручни лестниц на них наклеены световые ленты.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления	Да

	услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12.	Иные- укажите!	

Объект признан доступным для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями, условно доступно для инвалидов с патологией опорно– двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения, временно недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ^{1**}	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется проведение

^{**} С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

		ремонта покрытия
2	Вход (входы) в здание	Требуется текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется установить акустические, звуковые и звуковоспроизводящие средства
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	Требуется проведение ремонта дорожного покрытия и тротуаров
8	Все зоны и участки	Требуется текущий ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, техническое решение невозможны - Организация альтернативной формы обслуживания